



VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

Aplinkos inžinerijos fakultetas

Pastatų energetikos katedra

Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorija

TYRIMO ATASKAITA

Užsakovas: UAB „Projektų rengimo centras“

Temos pavadinimas:

Kaune (Raudondvario pl. 188) esančio daugiabučio gyvenamojo namo atitvarų faktinių šilumos perdavimo koeficientų, patalpų oro temperatūros, CO₂ koncentracijos tyrimas

Mokslo sritis: Technologijos mokslai T000

2019 m. sausio 22 d. Sutartis Nr.

Temos vadovas

Giedrius Šiupšinskas
(vardas, pavardė, parašas)

Autorių sąrašas:

Vadovas: pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijos vedėjas Giedrius Šiupšinskas

Parengė: doc. dr. Giedrius Šiupšinskas, dr. Juozas Bielskus.

TURINYS

1. Darbo objektas ir tikslas	3
2. Matavimo priemonės ir metodika.....	3
2.1 Matavimo priemonės.....	4
2.2 Matavimo metodika	6
2.3 Skaičiavimo metodika.....	7
2.3.1 Reikalavimai faktiniam šilumos perdavimo koeficiento nustatymui	8
2.3.2 Pastato išorinių atitvarų norminiai reikalavimai	9
2.3.3 Reglamentuojamos patalpų mikroklimato vertės	9
3. Matavimo rezultatai.....	10
3.1 Išorinių atitvarų ir patalpų mikroklimato rodikliai.....	11
3.1.1 Išorinės sienos (15 butas) šiluminės charakteristikos	11
3.1.2 Lango stiklo paketo (15 butas) šiluminės charakteristikos	12
3.1.3 Stogo perdangos (15 butas) šiluminės charakteristikos	12
3.1.4 Išmatuotų atitvarų faktiniai šiluminiai rodikliai.....	13
3.1.5 Patalpų vidaus temperatūra	14
3.1.6 Patalpų vidaus santykinė drėgmė	16
3.1.7 Patalpų vidaus CO ₂ koncentracijos kitimas.....	17
Išvados.....	19
Priedas (Pastato termografinė analizė)	22

1. Darbo objektas ir tikslas

Darbo objektas yra modernizuotas daugiabutis gyvenamasis namas, adresu Kaunas, Raudondvario pl. 188.



1 pav. Analizuojamo daugiabučio gyvenamojo namo nuotrauka

Darbo tikslas – realiomis sąlygomis nustatyti minėto pastato išorinių atitvarų (sienos, lango stiklo paketo ir stogo arba stogo perdangos) faktinius šilumos perdavimo koeficientus. Taip pat atlikti šių pastatų išorinių atitvarų termografinės nuotraukas, patalpų oro temperatūros, santykinės drėgmės ir CO₂ koncentracijos matavimus.

Pastatų išorinių atitvarų termografinės nuotraukos, šilumos perdavimo koeficientai bei patalpų mikroklimato rodikliai matuoti „Pastato energetinių ir mikroklimato sistemų laboratorijos“ (PEMS) įranga.

Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai nustatomi vokiečių firmos „AHLBORN“ įranga, patalpų oro temperatūrai ir santykinei drėgmei ir CO₂ koncentracijai matuoti naudojami JAV firmos „Onset computer corporation“ jutikliai, lauko temperatūrai matuoti naudojami Didžiosios Britanijos firmos „TINYTAG“ jutikliai, o atitvarų vientisumas įvertinamas JAV firmos „FLIR“ B-660 termovizoriumi.

2. Matavimo priemonės ir metodika

Šiame skyriuje aprašomos naudojamos matavimo įrangos specifikacijos, šilumos perdavimo koeficiento nustatymo metodika ir šilumos perdavimo koeficiento norminiai dydžiai.

2.1 Matavimo priemonės

Šilumos perdavimo koeficientui nustatyti naudojami šie matavimo prietaisai:

- Šilumos srautui per atitvarą nustatyti naudojama vokiečių kompanijos „AHLBORN“ matavimo įranga. Duomenų registravimas atliekamas naudojant 9 kanalų duomenų kaupiklį „Almemo 2890-9“ (2 pav.). Duomenų kaupiklis gali būti naudojamas, kai aplinkos oro temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C ir santykinė oro drėgmė nuo 10 % iki 90 % [1].



2 pav. 9 kanalų duomenų kaupiklis „Almemo 2890-9“ [1]

Prie duomenų kaupiklio prijungiami pageidaujami matavimo zondai. Šiuo atveju prijungiamos šilumos srauto plokštelės „ZA 9007-FS“ (3 pav.). Šilumos srauto plokščių matavimo ribos nuo 0 W/m² iki 5200 W/m² [2].



3 pav. Šilumos srauto tankio matavimo plokštelė [2]

CO₂ koncentracija temperatūra ir santykinė drėgmė fiksuojama HOB0 MX1102 prietaisu (4 pav.). Prietaiso CO₂ matavimo riba nuo 0 iki 5000 ppm, o matavimo tikslumas ±50 ppm 5 %, temperatūra nuo 0 °C iki 50 °C, tikslumas ±0,21 °C, santykinė drėgmė nuo 1 % iki 90 % ±0,2 %.



4 pav. Temperatūros, santykinės drėgmės ir CO₂ koncentracijos matavimo ir kaupimo įrenginys HOBO MX1102 [3]

- Patalpų oro temperatūros ir santykinės drėgmės registravimas atliekamas JAV gamintojų „Onset Computer Corporation“ duomenų kaupikliais „Hobo U12-012“ (5 pav.). Duomenų kaupiklis gali registruoti (ir kaupti) šiuos parametrus: oro temperatūrą, santykinę drėgmę ir apšvietimą (priklausomai nuo to ar buvo pasirinktos papildomos funkcijos matavimo laikotarpiu). Temperatūros reikšmes fiksuoja nuo -20 °C iki 70 °C, santykinę drėgmę – 5 ÷ 95 %, o apšvietą – 1 ÷ 3000 lux. Temperatūros matavimo tikslumas $\pm 0,35$ °C (nuo 0 iki 50 °C), santykinės drėgmės $\pm 2,5$ % (nuo 0 iki 90 %) [4].



5 pav. Duomenų kaupiklis Hobo U12-012 [4]

- Lauko oro temperatūros registravimas atliekamas Didžiosios Britanijos gamintojų „Tinytag“ duomenų kaupikliu TPG-4510 (6 pav.). Duomenų kaupiklis gali registruoti aplinkos ir paviršiaus (prijungiamas papildomas jutiklis) temperatūras. Duomenų kaupiklio veikimo ribos yra nuo -40 °C iki 85 °C, be to, jis yra atsparus drėgmės poveikiui, todėl gali būti naudojamas lauke [4].



6 pav. Duomenų kaupiklis TGP-4510 [4]

- Termografinė analizė atliekama JAV gamintojo „FLIR“ B-660 serijos infraraudonųjų spindulių kamera – termovizoriumi (7 pav.). Termovizoriaus temperatūros matavimo ribos yra nuo -40 °C iki 120 °C, matavimo paklaida - $\pm 1\%$. Šio matavimo rezoliucija yra 640 x 400 pikselių [5].




7 pav. Termovizorius „Flir B660“

Analizuoto pastato fasadų termografinė analizė su rezultatų komentarais pateikiama šios ataskaitos priede.

2.2 Matavimo metodika

Matavimo metodika remiasi AHLBORN įrangos gamintojų rekomendacijomis ir aprašymu [7]. Paviršių temperatūros ir šilumos srauto tankio matavimo zonų išdėstymo schema ir šilumos perdavimo koeficiento matuojami dydžiai pateikiami žemiau esančiame paveiksle – schemoje.



8 pav. Zondų išdėstymo vieta ir matuojami kintamieji dydžiai. Duomenų kaupimo įranga

Aukščiau pateiktame paveiksle pluso ženklas apibūdina matuojamos patalpos vidaus, o minuso ženklas – lauko išorės parametrus. Matuojamos patalpos ar pastato viduje įrengiami atitvaros šilumos srauto tankį fiksuojanti plokštelė q ir vidaus paviršiaus temperatūrą θ_{ip} matuojantis zondas. Išorinėje atitvaros paviršiaus dalyje montuojamas temperatūrą θ_{ep} matuojantis zondas. Matuojamos vidaus θ_i ir lauko θ_e oro temperatūros. Išmatuoto šilumos srauto tankio santykis su konstrukcijos elemento paviršių temperatūrų skirtumu parodo faktinį šilumos perdavimo koeficientą.

Kiekvieno taško matavimo duomenys, išorės ir vidaus oro bei paviršių temperatūros taip pat šilumos srauto tankis, buvo kaupiami atitinkamu intervalu (kaupimo intervalas 15 minučių, kiekvieno taško matavimo intervalas ne trumpesnis kaip 1 paros intervalą). Gauti kiekvieno matavimo duomenys analizuojami grafiškai, išskiriant nakties didžiausio patikimumo matavimų intervalą, kuriame stebimi mažiausi fiksuotų reikšmių svyravimai, nes vidiniai ir išoriniai šilumos pritekiai turi didelę įtaką šilumos srauto kitimui, ypač tai juntama dienos metu, kai atitvarą šildo saulė. Todėl tiksliausi atitvaros šilumos perdavimo koeficiento matavimo rezultatai pasiekiami tamsiuoju paros metu, kai išoriniai ir vidiniai pritekiai turi mažiausią įtaką rezultatams.

2.3 Skaičiavimo metodika

Skaičiavimams atlikti naudojama duomenų kaupimo įrangos gamintojų rekomenduojama metodika [2, 7]. Skaičiavimai atliekami naudojant išmatuotą šilumos srauto tankį, patalpos ir lauko oro temperatūrą, bet galima vietoje oro temperatūrų naudoti paviršių temperatūras, tik papildomai turi būti pridedami išorės ir vidaus paviršių šiluminės varžos R_{si} ir R_{se} . Šiame darbe dėl ypač sudėtingų sąlygų pritvirtinant lauko paviršiaus temperatūros

jutiklius, naudojamos tik patalpų vidaus ir lauko išorės temperatūrų bei paviršių šilumos srautų matavimas. Faktinis šilumos perdavimo koeficientas šiame darbe

Faktiniai¹ šilumos perdavimo koeficientai gali būti vertinami taip [8, 7]:

$$U_f = \frac{1}{R_{si}} + \frac{q}{(\theta_{ip} - \theta_{ep})} + \frac{1}{R_{se}}, W/(m^2 \cdot K) \quad (1)$$

arba

$$U_f = \frac{q}{(\theta_i - \theta_e)}, W/(m^2 \cdot K) \quad (2)$$

čia: θ_{ip} – pasirinkto patikimo laiko intervalo vidutinė vidinio paviršiaus temperatūra, °C;

θ_{ep} – pasirinkto patikimo laiko intervalo vidutinė išorinio paviršiaus temperatūra, °C;

θ_i – pasirinkto patikimo laiko intervalo vidutinė vidaus oro temperatūra, °C;

θ_e – pasirinkto patikimo laiko intervalo vidutinė išorės oro temperatūra, °C;

q – pasirinkto patikimo laiko intervalo vidutinis šilumos srauto tankis, W/m²;

R_{si} – vidaus paviršiaus šiluminė varža, m²·K/W (horizontali $R_{si} = 0,13$ m²·K/W, šilumos srautas aukštyn $R_{si} = 0,10$ m²·K/W) [8];

R_{se} – išorės paviršiaus šiluminė varža, m²·K/W, (visomis kryptimis $R_{se}=0,04$ m²·K/W) [8].

Faktinė atitvaros šiluminė varža yra atvirkštinis dydis *faktiniam* šilumos perdavimo koeficientui:

$$R_f = \frac{1}{U_f}, m^2 \cdot K / W \quad (3)$$

2.3.1 Reikalavimai faktiniam šilumos perdavimo koeficiento nustatymui

Atsižvelgiant į išmatuotą šilumos srautą ir temperatūrų skirtumą, matavimai turi būti atliekami atsižvelgiant į šias sąlygas [2, 7]:

1. Temperatūrų skirtumas tarp vidaus ir lauko aplinkų oro temperatūrų privalo būti pakankamai dideli. Rekomenduojamas atitvarai su normalia šilumine izoliacija $\Delta\theta > 10$ K, o su didele šilumine izoliacija – $\Delta\theta > 30$ K. Tuo atveju kai šilumos srautas per konstrukciją yra labai nedidelis 5 W/m² ir mažiau didėja matavimo paklaida;
2. Temperatūrų svyravimai visą matavimo laikotarpį turėtų būti kuo mažesni;
3. Išmatuotos vertės turi būti registruojamos pakankamai ilgą laiką (pvz. viena, dvi ar net keletą dienų) ir apskaičiuojama, remiantis vidutine verte;

¹ **Pastaba:** Čia vartojamas terminas nėra oficialiai patvirtintas ir naudojamas tik šiame darbe.

4. Matavimai turi būti atliekami tuomet, kai patalpoje yra pastovi temperatūra (rekomenduojama apie 20 °C);
5. Tiesioginės saulės spinduliuotės, drėgmės ir kitų veiksnių įtaka turi būti sumažinta iki minimumo (pvz. matuoti naktį, matuoti kai sausas oras ir ant sausų paviršių).

2.3.2 Pastato išorinių atitvarų norminiai reikalavimai

Šiame skyriuje pateikiami šiuo metu galiojančių norminių reikalavimų vertės. Faktinės atitvarų šilumos perdavimo koeficientų reikšmės pateikiamos 4 skyriuje bei jos palyginamos su dabar galiojančiais reikalavimais pagal [8]. Šiuo metu galiojančios norminės gyvenamosios paskirties pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficiento vertės [8]:

1 lentelė. Gyvenamųjų pastatų atitvarų šilumos perdavimo koeficientų vertės skirtingo energinio naudingumo klasės pastatams

Atitvaros rūšis	D*	C, B*	C, B	A
Stogas	0,25	~ 0,17	0,15	0,14
Sienos	0,35	~ 0,21	0,18	0,15
Langas (visa konstrukcija)	1,85	~ 1,61	1,4	1,0

Pastabos:

- šilumos perdavimo koeficientai D, C ir B energinio naudingumo klasės atvejais su žvaigždute atitinka 2013-12-09 STR redakciją;
- šilumos perdavimo koeficientai C, B ir A energinio naudingumo klasės be žvaigždutės atitinka 2019-02-01 STR redakciją [8].

2.3.3 Reglamentuojamos patalpų mikroklimato vertės

Statybos techninis reglamentas [9] apibrėžia CO₂ koncentracijos ribinius dydžius tik negyvenamosios paskirties pastatams. Pasirinktos patalpų oro kokybės kategorijos leidžiamo lygio negyvenamosios paskirties patalpose:

- kategorija IDA 1, aukštas oro kokybės lygis – iki 400 ppm CO₂ daugiau negu CO₂ koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 2, vidutinis oro kokybės lygis – iki 600 ppm CO₂ daugiau negu CO₂ koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 3, pakankamas oro kokybės lygis – iki 800 ppm CO₂ daugiau negu CO₂ koncentracija lauko ore;
- kategorija IDA 4, žemas oro kokybės lygis – per 1000 ppm CO₂ daugiau negu CO₂ koncentracija lauko ore.

Šiuo atveju nesant aiškių ribojimų gyvenamosios paskirties pastatams, oro kokybės lygis vertinamas pagal IDA 4 kategorijos reikalavimus, t. y. CO₂ koncentracija patalpose turi neviršyti 1000 ppm (400 ppm lauko CO₂ koncentracijos reikšmė+600 ppm CO₂ daugiau negu CO₂ koncentracija lauko ore.)

Higienos normos [10] pateikia gyvenamųjų bei viešojo naudojimo pastatų reglamentuojami oro temperatūros ir santykinės drėgmės ribinius dydžius.

1 lentelė. Gyvenamųjų patalpų ir lankytojams skirtų visuomeninių patalpų mikroklimato parametrų ribinės vertės [10]

Eil. Nr.	Mikroklimato parametrai	Ribinės vertės	
		Šaltuoju metų laikotarpiu	Šiltuoju metų laikotarpiu
1.	Oro temperatūra, °C	18–22	18–28
3.	Santykinė oro drėgmė, %	35–60	35–65

Šildymo sezono *ribinės sąlygos* patalpoje bus kai:

- CO₂ koncentracija patalpoje neviršija 1000 ppm;
- Santykinė drėgmė yra nuo 35 % iki 60 %;
- Patalpos oro temperatūra yra nuo 18 °C iki 22 °C.

Komfortinės sąlygos šaltuoju laikotarpiu [9]:

- Santykinė drėgmė yra nuo 40 % iki 60 %;
- Patalpos oro temperatūra yra nuo 20 °C iki 24 °C.

3. Matavimo rezultatai

Matavimo metu kiekviename pastate buvo analizuojami išorinės sienos, stiklo paketo, stogo šiluminės charakteristikos. Matavimai buvo atliekami su matavimų įranga, kuri yra aprašyta 2.2 poskyryje. Matavimai pradėti nuo 2019-01-15 ir baigti 2019-01-21, duomenų kaupimo intervalas 15 minučių. Šilumos perdavimo koeficientai fiksuoti nuo 2019-01-15 iki 2019-01-17. Rezultatai plačiau aptarti žemiau esančiuose skyreliuose.

Siekiant išvengti tiesioginės saulės spinduliuotės įtakos šilumos perdavimo koeficiento matavimui, skaičiavimuose naudojami tik nakties rezultatai nuo 00:00 iki 05:00 valandos.

3.1 Išorinių atitvarų ir patalpų mikroklimato rodikliai


Toliau esančiame paveiksle (9 pav.) pateikiama pastato matavimo vietų nuotraukos.



9 pav. Matuotų išorinių atitvarų (lango stiklas, stogas, siena) nuotraukos

3.1.1 Išorinės sienos (15 butas) šiluminės charakteristikos

Analizuotos išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuotas pagal žemiau esančio grafiko pavaizduotų intervalų duomenis.




10 pav. Išorinės sienos 15 bute rodiklių matavimo rezultatai

10 pav. pateikti viso laikotarpio matavimų rezultatai. Čia vaizduojama šilumos srautas, vidaus ir lauko temperatūros. Vertikaliomis linijomis išskiriami laikotarpiai, kurių duomenys bus naudojami šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimuose (kitų atitvarų paveikslų su matavimų duomenimis žymėjimas vienodas). Matavimo duomenys kaupti ne trumpiau kaip dvi paras, o tai atitinka pagal metodikoje rekomenduojamą laiką, todėl imtis yra pakankama,

kad rezultatai būtų patikimi. Šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimui naudojamas nakties laikotarpis nuo 00:00 iki 05:00 val.

3.1.2 Lango stiklo paketo (15 butas) šiluminės charakteristikos

Analizuotos išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuotas pagal žemiau esančio grafiko pavaizduotų intervalų duomenis.



11 pav. Lango stiklo paketo 15 bute rodiklių matavimo rezultatai

11 pav. pateikti viso laikotarpio matavimų rezultatai, čia vaizduojama šilumos srautas, vidaus ir lauko temperatūros. Vertikaliomis linijomis išskiriami laikotarpiai, kurių duomenys bus naudojami šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimuose. Šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimui naudojamas nakties laikotarpis nuo 00:00 iki 05:00 val.


Daugelio pastatų atveju beveik visi langai yra pakeisti jau prieš modernizavimą. Šilumos perdavimo koeficientas apibūdina tik stiklo paketą, tuo tarpu visa lango konstrukcija nėra vertinama. Tikėtina, kad remo charakteristikos bus artimos stiklo paketo šilumos perdavimo koeficiento reikšmėms.

3.1.3 Stogo perdangos (15 butas) šiluminės charakteristikos

Stogo šilumos perdavimo koeficiento matavimas yra sudėtingesnis nei kitų išorinių atitvarų, nes visuomet būtinas patekimas į viršutinį daugiabučio butą (tai įgyvendinti ne visuomet pavyksta). Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad vertinant stogo šilumos perdavimo koeficientą reikia atsižvelgti į tam tikras galimas paklaidas. Jos gali atsirasti dėl sniego, kuris gali būti susikaupęs ant stogo arba dėl pakabinamų lubų, tapetų ir pan. įrengtu patalpoje. Dėl šių priežasčių šilumos perdavimo koeficiento reikšmė gali būti mažesnė (energinis nuostolių požiūriu - geresnė).

Analizuojamu atveju pastate virš stogo perdangos yra nešildoma palėpės erdvė, ji taip pat gerina visos stogo konstrukcijos šiluminės savybės. Vertinant šilumos perdavimo koeficientą analizuota visos stogo konstrukcijos šiluminė charakteristika.

Analizuotos išorinės atitvaros šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuotas pagal žemiau esančio grafiko pavaizduotų intervalų duomenis.




12 pav. Stogo perdangos 15 bute rodiklių matavimo rezultatai

12 pav. pateikti viso laikotarpio matavimų rezultatai, čia vaizduojama šilumos srautas, vidaus ir lauko temperatūros. Vertikaliomis linijomis išskiriami laikotarpiai, kurių duomenys bus naudojami šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimuose. Šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimui naudojamas nakties laikotarpis nuo 00:00 iki 05:00 val.

3.1.4 Išmatuotų atitvarų faktiniai šiluminiai rodikliai

Pagal jau aptartus sienos, lango stiklo paketo ir stogo atitvarų charakteristikų matavimo duomenis apskaičiuotas faktinis šilumos perdavimo koeficientas. Vidutinė šių dydžių reikšmė nustatyta pagal didžiausio patikimumo laikotarpio duomenis (nuo 00:00 iki 05:00). Faktinės šilumos perdavimo koeficientų reikšmės pateikiamos žemiau esančiame paveiksle.




13 pav. Išorinės sienos, lango stiklo paketo ir stogo šilumos perdavimo koeficiento kitimas per analizuotą laikotarpį

Faktinis vidutinis nakties didžiausio patikimumo intervalo (nuo 00:00 iki 05:00 valandos) išorinės sienos šilumos perdavimo koeficientas pagal formulę (2) $U_f = 0,28 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($R_f = 3,57 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$), lango stiklo paketo - $U_f = 0,99 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($R_f = 1,01 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$), stogo perdenginio - $U_f = 0,27 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ($R_f = 3,75 \text{ m}^2 \cdot \text{K}/\text{W}$).

Galima pastebėti, kad tiriamuoju laikotarpiu šilumos perdavimo koeficiento reikšmės matuotose taškuose gana ženkliai svyravo, tai nėra dažnas reiškinys, gana sunku paaiškinti jo atsiradimo priežastis. Galimas paaiškinimas, kad čia galėjo turėti įtakos vidiniai reiškiniai, kurie vyko bute. Lyginant matuotų atitvarų pasiektus rodiklius galima teigti, kad stogo charakteristika artima D energinio naudingumo klase, sienos charakteristika tarp D ir C, o lango yra labai aukšta tarp B ir A. Prastesnius atitvarų šiluminius rodiklius nei jie buvo nurodyti energinio naudingumo sertifikate, galėjo lemti ne visų galimų konstrukcijos elementų (pvz.: izoliacijos laikiklių) įvertinimas skaičiuojant šilumos perdavimo koeficiento reikšmes.

3.1.5 Patalpų vidaus temperatūra


Atliekant pastato energijos balanso skaičiavimus ir siekiant įvertinti patalpose pasiekiamą mikroklimatą, per analizuotą laikotarpį, trijuose atskiruose butuose buvo matuojama oro temperatūra. Duomenys buvo kaupiami 15 minučių intervalu. Matavimų paskirtis ne tik įvertinti užtikrinamą patalpų temperatūrų lygį, bet ir išanalizuoti esamos šildymo sistemos reguliavimo galimybes.



14 pav. 3 matuotų butų patalpų temperatūrų kitimas per analizuotą laikotarpį

Sukauptų duomenų kiekis yra didelis, todėl išvadų pateikimas turi apimti statistinę šių duomenų analizę. Faktinių reikšmių histograma leidžia įvertinti atskirų patalpų mikroklimato rodiklius ir jų pasiskirstymą pagal užduotą rodiklio žingsnį. Tokiu būdu identifikuojamas mikroklimato rodiklių atitikimas norminėms reikšmėms ir identifikuojamas jų nuokrypis laike (jei toks pasitaiko).

Skaiciavimų rezultatai pateikiami grafiškai žemiau esančiuose paveiksluose. 15 pav. pateikiama 3 duomenų kaupiklių matavimo laikotarpio histograma. Šiame paveiksle taip pat apibrėžiamos pagal reikalavimus ribinio mikroklimato temperatūros šildymo (nuo 18 °C iki 22 °C) sezono metu [10].



15 pav. 3 matuotų butų temperatūrų pasiskirstymas matavimo metu

15 pav. ir kitose histogramose juodos vertikalios linijos parodo normines mikroklimato parametrų reikšmes. Aukščiau esančiame paveiksle galima matyti, kad


matavimo metu 1 ir 15 butuose patalpų temperatūra buvo normos (18 °C iki 22 °C) ribose. Tuo tarpu 24 bute matuota patalpa buvo peršildoma, nes didžiąją virš 80 % laiko dalį temperatūra viršijo 22 °C. Tai rodo galimybę taupyti šilumą sumažinant patalpų vidaus temperatūrą. Rekomenduotina modernizavus inžinerines sistemas, ypač įrengus termostatinčius ventilius, praveisti trumpus mokymus ir pateikti atmintinę kaip elgtis su naujais įrenginiais ir kokios yra patalpų temperatūros reguliavimo galimybės.

Bendra visų matuotų patalpų vidutinė temperatūra per matuotą laikotarpį sudarė 21,3 °C, o tai atitinka norminius reikalavimus.

Pastaba: analizuojant temperatūros, santykinės drėgmės ir CO₂ koncentracijos matavimų duomenis naudotasi panašiu rezultatų pateikimo ir duomenų apdorojimo principu. Todėl analizuojant kitų objektų rezultatus ši informacija nėra kartojama.


3.1.6 Patalpų vidaus santykinė drėgmė

Tie patys įrenginiai, kurie matavo ir kaupė temperatūrą vykdė ir santykinės drėgmės reikšmių fiksavimą. Kaune esančio daugiabučio gyvenamojo namo atveju buvo kaupiami dviejų butų santykinės drėgmės rodikliai. Matavimo duomenys pateikiami 16 pav.



16 pav. 2 matuotų butų santykinės drėgmės kitimas per analizuotą laikotarpį

Sukauptų duomenų pasiskirstymas pagal išmatuotą laiką ir užsiduotą intervalą pateikiamas 17 pav.



17 pav. 2 matuotų butų santykinės drėgmės histograma

17 pav. matyti, kad 1 buto santykinės drėgmės reikšmės visą matuotą laiką patenka į normuojamą intervalą, tuo tarpu 24 bute oras sausokas.

Bendra vidutinė matuotų patalpų santykinė drėgmė per analizuotą laikotarpį sudarė 37,3 % o tai atitinka norminius reikalavimus. Gana dažnai patalpose šildymo sezono metu oro santykinė drėgmė būna gana žema artima ar net mažesnė už apatinę ribą. Tai lemia mažas drėgmės kiekis ore lauke net ir esant santykinėi drėgmei artimai 100 %. Sušilusio tokio lauko oro (ypač jei patalpose temperatūra gana aukšta) santykinė drėgmė gali nesiekti ir 20 % kai patalpoje nėra jokių drėgmės šaltinių. Labai retais atvejais pasitaiko, kad patalpose santykinė drėgmė viršija numatytas ribas. Jei toks atvejis pasitaiko, būtinas vėdinimo klausimo sprendimas.


3.1.7 Patalpų vidaus CO₂ koncentracijos kitimas

Siekiant įvertinti oro kokybę patalpose buvo matuojamas CO₂ koncentracijos lygis ir gauti rezultatai palyginti su minimaliais norminių dokumentų reikalavimais. Kitaip nei temperatūros ir santykinės drėgmės rodiklių atveju čia CO₂ koncentracija buvo fiksuota tik 24 bute. Sukauptų duomenų analizė pateikiama žemiau esančiame paveiksle.



18 pav. 24 buto CO₂ koncentracijos kitimas per analizuotą laikotarpį

18 pav. vaizduojamas CO₂ koncentracijos kitimas vertinamuoju laikotarpiu, o 19 pav. šių duomenų histograma (atskirų reikšmių intervalo pasikartojimas per visą analizuotą laikotarpį). Vertikali juoda linija, kuri yra ties 1000 ppm, nurodo norminę CO₂ koncentracijos ribą. Ją peržengus į dešinę (didesnę) pusę patalpose neužtikrinamas reikiamas švaraus oro kiekis.



19 pav. 24 buto CO₂ koncentracijos duomenų analizės histograma

Statistinė CO₂ koncentracijos atskirame bute analizė rodo, kad vidutinę reikšmę matavimo metu buvo 925 ppm. Labai šalia nurodomos norminės reikšmės ribos. Galima stebėti staigius koncentracijos kritimus, tai susiję su patalpų vėdinimu (langų atidarymas). Tačiau net ir ši priemonė turi trumpalaikį poveikį CO₂ koncentracijai. Po gana trumpo laiko pasiekama 1000 ppm riba. Nuoseklus koncentracijos mažėjimas rodo, kad gyventojai išvykę

ir švarus oras po truputį „atskiedžia“ užterštą patalpos orą. Faktinės reikšmės svyravo nuo minimalios 433 iki 1384 ppm reikšmių. Mechaninės vėdinimo sistemos įdiegimas, leistų lengviau užtikrinti reikiamas komforto sąlygas.

Išvados

- Faktinis vidutinis nakties didžiausio patikimumo intervalo (nuo 00:00 iki 05:00 valandos) išorinės **sienos** šilumos perdavimo koeficientas $U_f = 0,28 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ($R_f = 3,57 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$), lango stiklo paketo - $U_f = 0,99 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ($R_f = 1,01 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$), stogo - $U_f = 0,27 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ($R_f = 3,75 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$). Galima pastebėti, kad tiriamuoju laikotarpiu šilumos perdavimo koeficiento reikšmės matuotose taškuose gana ženkliai svyravo, tai nėra dažnas reiškiny, gana sunku paaiškinti jo atsiradimo priežastis. Galimas paaiškinimas, kad čia galėjo turėti įtakos vidiniai reiškiniai, kurie vyko bute. Lyginant matuotų atitvarų pasiektus rodiklius galima teigti, kad stogo charakteristika artima D energinio naudingumo klase, sienos charakteristika tarp D ir C, o lango yra labai aukšta tarp B ir A. Prastesnius atitvarų šiluminius rodiklius nei jie buvo nurodyti energinio naudingumo sertifikate, galėjo lemti ne visų galimų konstrukcijos elementų (pvz.: izoliacijos laikiklių) įvertinimas skaičiuojant šilumos perdavimo koeficiento reikšmes.
- Matuotuose 3 butų patalpose vidutinė faktinė oro temperatūra buvo 20,6 °C, 22,4 °C ir 19,4 °C. Bendra visų matuotų patalpų vidutinė temperatūra per matuotą laikotarpį sudarė 21,3 °C, o tai atitinka norminius reikalavimus. Matavimo metu 1 ir 15 butuose patalpų temperatūra buvo normos (18 °C iki 22 °C) ribose. Tuo tarpu 24 bute matuota patalpa buvo peršildoma, nes didžiąją virš 80 % laiko dalį temperatūra viršijo 22 °C. Tai rodo galimybę taupyti šilumą sumažinant patalpų vidaus temperatūrą. Rekomenduotina modernizavus inžinerines sistemas, ypač įrengus termostatinčius ventilius, praveisti trumpus mokymus ir pateikti atmintinę kaip elgtis su naujais įrenginiais ir kokios yra patalpų temperatūros reguliavimo galimybės.
- Analizuotų butų faktinės vidutinės per analizuojamą laikotarpį santykinės drėgmės reikšmės buvo 43,1 % ir 31,4 %. Paskutinė reikšmė rodo, kad patalpoje oras buvo sausokas. Bendra vidutinė matuotų patalpų santykinė drėgmė per analizuotą laikotarpį sudarė 37,3 % o tai atitinka norminius reikalavimus. Gana dažnai patalpose šildymo sezono metu oro santykinė drėgmė būna gana žema artima ar net mažesnė už apatinę ribą. Tai lemia mažas drėgmės kiekis ore lauke net ir esant santykiniai drėgmei artimai 100 %. Sušilusio tokio lauko oro (ypač jei patalpose temperatūra gana aukšta) santykinė drėgmė gali nesiiekti ir 20 % kai patalpoje nėra jokių drėgmės šaltinių. Labai retais atvejais

pasitaiko, kad patalpose santykinė drėgmė viršija numatytas ribas. Jei toks atvejis pasitaiko, būtinas vėdinimo klausimo sprendimas.

- Statistinė CO₂ koncentracijos atskirame bute analizė rodo, kad vidutinę reikšmę matavimo metu buvo 925 ppm. Labai šalia nurodomos norminės reikšmės ribos. Galima stebėti staigius koncentracijos kritimus, tai susiję su patalpų vėdinimu (langų atidarymas). Tačiau net ir ši priemonė turi trumpalaikį poveikį CO₂ koncentracijai. Po gana trumpo laiko pasiekama 1000 ppm riba. Nuoseklus koncentracijos mažėjimas rodo, kad gyventojai išvykę ir švarus oras po truputį „atskiedžia“ užterštą patalpos orą. Faktinės reikšmės svyravo nuo minimalios 433 iki 1384 ppm reikšmių. Mechaninės vėdinimo sistemos įdiegimas, leistų lengviau užtikrinti reikiamas komforto sąlygas.

Literatūra

1. Data Logger ALMEMO 2890-9. Operating instructions. [interaktyvus]. Žiūrėta 2017 sausio 5 d. Prieiga per internetą: <http://www.clarksol.com/PDF/Almemo%202890-9.pdf>
2. AHLBORN. 2009. ALMEMO Manual 8 th revised edition. Germany.
3. <https://www.onsetcomp.com/co2> (žiūrėta 2019 m. sausį).
4. HOBO U12 Temperature/Relative Humidity/Light/External Data Logger - U12-012 [interaktyvus]. Žiūrėta 2017 sausio 5 d. Prieiga per internetą: <http://www.onsetcomp.com/products/data-loggers/u12-012>
5. Tinytag Plus 2 [interaktyvus]. Žiūrėta 2017 sausio 5 d. Prieiga per internetą: <http://www.geminidataloggers.com/data-loggers/tinytag-plus-2/tgp-4510>
6. FLIR. FLIR B660 specifications [interaktyvus]. Žiūrėta 2017 sausio 5 d. Prieiga per internetą: <http://www.flir.com/cs/emea/en/view/?id=41957>.
7. https://www.ahlborn.com/en_UK/heat-flux-measurement
8. STR 2.01.02:2016. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas
9. STR 2.09.02:2005. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas
10. HN 42:2009. Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas

Priedas (Pastato termografinė analizė)